

**Kaupunkirakenne ja ympäristö/Asemakaavoitus / Tikkurila****Mielipiteiden luettelo 6.9. - 4.10.2023 / Asemakaavamuutos nro 002528, 68. Koivuhaka, Tikkurilan sähköasema****Kirjeenä saapuvat mielipiteet toimitetaan kirjaamosta kaavoitusteknikko Anna-Liisa Vanhalalle.**

Suulliset mielipiteitä ei tullut.

Mielipiteitä saatiin 8 kpl.

Mielipiteen antaja	Mielipide	
NRO 1 Caruna Oy	Ei huomautettavaa.	
NRO 2 Tiina Fidan	Vastustaa sähköaseman sijoittamista Arboretum puiston ja Koisotien asutuksen viereen. Sähköasema pilaa koko puiston maiseman ja sen ainutlaatuisuuden sekä aiheuttaa sähkömagneettisella säteilyllä terveysriskin asukkaille. Tulee vastustamaan ja valittamaan jokaisesta tätä asiaa koskevasta päätöksestä.	Mielipiteen antajalle on lähetetty 13.10.2023 asiakirjoja ja selvityksiä siitä, mihin päätös sähköaseman sijoittamisesta perustuu. Tikkurilan sähköasemaa esiteltiin Tikkurilan ajankohtaiset - asukastilaisuudessa 13.12.2023.
NRO 3 Kirill Artamonov	Paikalliset asukkaat käyttävät puistoa säännöllisesti vaeltamiseen ja pyöräilyyn. Miten sähköaseman rakentaminen voisi vaikuttaa tähän arvostettuun virkistysalueeseen ja laajempaan alueen houkuttelevuuteen. Sähköaseman rakentaminen voi vaikuttaa myös kiinteistöjen arvoon kielteisesti. Muut sähköasemat kuten Ruskeasanta, Ruotsinkylä ja Maantiekylä sijaitsevat kaukana asutuksesta. Haluamme	Mielipiteen antajalle on lähetetty 13.10.2023 asiakirjoja ja selvityksiä siitä, mihin päätös sähköaseman sijoittamisesta perustuu. Tikkurilan sähköasemaa esiteltiin Tikkurilan ajankohtaiset - asukastilaisuudessa 13.12.2023.



	taustatietoja, jotka liittyvät ehdotetun sijainnin valintaan. Toivottiin avointa läpinäkyvää keskustelua viranomaisen kanssa, jossa voimme saada lisätietoa hankkeesta.	
NRO 4 HSY	Aivan kaavamuutosalueen rajalla kiinteistöjen 92-421-1-35 ja 92-421-1-226 puolella johtokujalla sijaitsee aluetta palvelevat yleiset vesihuoltolinjat ja sammutusvesiposti. Asemakaavoituksessa on huomioitava riittävät tilavaraukset yleisen vesihuollon putkille ja laitteille, sekä vesihuollon tarvitsema suojaetäisyys sähköasemasta ja voimajohdosta. Vesihuoltolinjat tulee säilyä kunnossapidettävissä ja aukikaivettavissa. Kaavamuutosalueen jatkosuunnittelu tulee toteuttaa tiiviissä yhteistyössä HSY:n kanssa.	Kaavamuutosalue sijoittuu yleisten vesihuollon putkien ja laitteiden suojaetäisyyden ulkopuolelle.
NRO 5 Fingrid Oy	Ei lausuttavaa.	
NRO 6 Finavia	Finavia pitää hyvänä, että toimenpiteillä turvataan lentoaseman ja sitä ympäröivien alueiden kehittämisen energiahuoltoa. Finavia katsoo, että hanke tulee toteuttaa siten, että siitä ei missään tilanteissa aiheudu haittaa tai vaaraa lentoasemalle tai lentoliikenteelle. Uusi asema sijoittuu	Tieto lentoesteluvan tarpeesta on kirjattu kaavaselostuksen kohtaan 5, Asemakaavan toteutus.



	lentoaseman LL-alueen ulkopuolelle, mutta kiitotien 2 läheisyyteen. Sijoituspaikka sijaitsee noin 600 m etäisyydellä kiitotien 2 jatkeella ja noin 700 m jatkeelta sivuun. Kohteen sijainnin vuoksi Finavia muistuttaa, että mahdollisesti aseman rakentamiseen käytettäville nostureille tms. pysyville ja väliaikaisille rakenteille ja laitteille on haettava lentoestelupa, mikäli niiden korkeus ylittää 30 m maan- tai merenpinnasta.	
NRO 7 Vantaan kaupunginmuseo	Ei lausuttavaa. Kaupunginmuseota ei ole tarpeen kuulla kaavan jatkovaiheissa.	
NRO 8 Vantaan Energia Sähköverkot Oy	Korjaus osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstiin: Vantaan kaupunki ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja ovat jättäneet asemakaavamuutoshakemuksen uuden sähköaseman rakentamiseksi Koivuhakaan Meiramitien varteen.	Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty 5.10.2023 siten, että hakijan Vantaan Energia Oy:n tilalle on korjattu Vantaan Energia Sähköverkot Oy.