



**Rakentamislupahakemus: HUS-Yhtymä, Peijaksen sairaalan laajennus, Sairaalakatu 1,
Asola, LP-092-2025-03128**

VD/320/10.03.00.11/2025

Kiinteistö: 92-72-18-7

Osoite: Sairaalakatu 1

Tunnus: LP-092-2025-03128

Käsittelijät: Auli Linerva, lupa-arkkitehti
Harri Andersson, lupa-arkkitehti

Esittelijä: Riikka Heldán, arkkitehti, Tähti-set Oy

**Kaupunkikuvaneuvottelukunnan 30.10.2025 § 50
lausunto:**

Suunnitelmaa puolletaan ehdollisena jatkosuunnittelua varten.

Hanke tulee tuoda tarvittaessa uudelleen kaupunkikuvaneuvottelukunnan käsiteltäväksi.

Jatkosuunnittelussa huomioitavat näkökohdat:

- Julkisivuaiheena esitettyä kokoavaa pitsimäistä peltiverhousta pidettiin sopivana-lähtökohtana, mutta sen laajuutta on vielä tutkittava ja jäsentelyä kehitettävä pienimittakaavaisempaan suuntaan. Nyt esitetyssä muodossa peltiverhousta on liikaa ja julkisivu antaa liian monotonisen ja umpinaisen vaikutelman. Harsoaihe on varmaotteinen ja sen muotoa on varaa rikkoa esimerkiksi ala- ja /tai yläreunan korkoa vaihtelemalla.
- Maantasokerroksen julkisivun jäsentelyä ja julkisivumateriaalin pintakäsittelyä ja /tai -struktuuria pitää vielä kehittää eteenpäin, jotta saadaan arkkitehtonisesti riittävän laadukas maantasokerros.
- Välinehuollon pihan ja parkkipaikan väliin jäävä tukimuuri ei vielä liity luontevasti kokonaisuuteen.
- Suunnitelmissa tulee esittää lauhduttimet ja muut katolle sijoitettavat näkyvät iv-laitteet sekä läpikuultavan peltiverhouksen tukirakenteet.