



**Rakentamislupahakemus: Senaatti-kiinteistöt, säilöönottoyksikön rakentaminen,  
Siltaniitynkuja 1b, Itä-Hakkila, LP-092-2025-01639**

VD/257/10.03.00.11/2026

Kiinteistö: 92-96-103-2

Osoite: Siltaniitynkuja 1b

Tunnus: LP-092-2025-01639

Käsittelijä: Panu Latvala, lupa-arkkitehti

Esittelijä: Pauli Koivisto, arkkitehti, Uki Arkkitehdit Oy

**Kaupunkikuvaneuvottelukunnan 7.5.2026 § 21  
lausunto:**

Suunnitelmaa puolletaan jatkosuunnittelua varten.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnassa kiiteltiin suunnitelman varmaotteista yleisilmettä. Säilöönottokeskukselle on onnistuttu luomaan huomiota herättämätön ja sopusuhtainen ulkoasu sen käyttötarkoituksen luomista haasteista huolimatta. Valituilla arkkitehtuurin keinoilla, mm. materiaalivalinnoilla, on onnistuttu välttämään suljettua ilmettä. Rakennuksen julkisivut luovat rauhallisen ja arvokkaan vaikutelman.

Suunnitelmat ovat vielä luonnosmaiset, ja vaativat monelta osin vielä tarkentamista.

Jatkosuunnittelussa huomioitavat näkökohdat:

- Sisäpihan pengerrykset vaativat vielä jatkokehittelyä, jotta tasoero kahden pihatason välillä saadaan luontevammaksi.
- Tiilen sävyä on syytä vielä tarkastella. Liian valkoinen rakennus erottuu tarpeettoman voimakkaasti ympäristöstään. Murretumpi vaalea sävy voisi olla luontevampi ja herättää vähemmän huomiota.
- Betonimuuri muodostaa osaltaan merkittävän julkisivun kaupunkikuvassa. Betonimuurin periaatetta pystysuuntaisesta kuvioinnista pidettiin hyvänä ja metsäiseen ympäristöön maastoutuvana. Muuri vaatii kuitenkin vielä jatkokehittelyä.



- Sisäänkäyntikatoksen liittyminen tiilijulkisivuun on vielä jäsentymätön ja vaatii vielä muotoilullista kehittämistä.
- Säilöönottopihan julkisivupintaan kaivattiin lisää elävyyttä, jotta se ei erotu muusta rakennuksesta selvästi vaatimattomampana osana.