



Rakentamislupahakemus: Vantaan kaupunki, puurakenteinen päiväkotikahdeksalle päiväkotiryhmälle, Lintukallionkuja 9, Martinlaakso, LP-092-2026-00541

VD/257/10.03.00.11/2026

Kiinteistö: 92-17-577-1

Osoite: Lintukallionkuja 9

Tunnus: LP-092-2026-00541

Käsittelijä: Johanna Brummer, lupa-arkkitehti

Esittelijät: Minna Lukander, arkkitehti, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
Anne Kaivo-oja, Arkkitehtitoimisto Kaivo-oja

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan 13.8.2026 § 30 lausunto:

Suunnitelmaa puolletaan jatkosuunnittelua varten.

Rakennuksen arkkitehtuuri on varmaotteista ja sympaattista.

Jatkosuunnittelussa huomioitavat näkökohdat:

- Rakennus on mittakaavaltaan pääosin onnistuneesti sovitettu ympäristöönsä, pientalo- ja kerrostaloalueen nivelkohtaan. Kaupunkikuvaneuvottelukunnassa keskustelua herätti kuitenkin luoteisjulkisivun päätykolmio, joka kohoaa muuta rakennusta korkeammaksi pohjoispuolen pientalojen suuntaan. Jatkosuunnittelussa tulisi vielä tutkia tämän rajapinnan pehmentämistä, esimerkiksi aumakaton mahdollisuutta harjakaton sijaan myös iv-konehuoneen kohdalla.
- Saapumista rakennukseen ja iltakäytön sisäänkäynnille tulee korostaa paremmin arkkitehtuurin keinoin ja opasteiden avulla.
- Autopaikkojen sijoittaminen LP-alueelle vaatii poikkeamisluvan.